地下水等の放射性物質濃度調査結果（R8.2）

No.	採取地点		水源の種　類	井戸区分		採取日	井戸等脇の放射線量（μSV/h）	放射性物質濃度（Bq/L）		
								放射性ヨウ素	放射性セシウム	
								I-131	Cs-134	Cs-137
1	関南町	神岡下	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.07	不検出（検出限界値:0.7）	不検出（検出限界値:0.7）	不検出（検出限界値:0.9）
2	平潟町	－	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.07	不検出（検出限界値:0.6）	不検出（検出限界値:0.7）	不検出（検出限界値:0.7）
3	関本町	関本上	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.06	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:1.0）
4		富士ヶ丘	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.09	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.9）
5		才丸	湧水	－	－	R8.2.13	0.07	不検出（検出限界値:1.0）	不検出（検出限界値:0.9）	不検出（検出限界値:0.8）
6		小川	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.06	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.7）	不検出（検出限界値:1.0）
7	華川町	小豆畑	湧水	－	－	R8.2.13	0.05	不検出（検出限界値:1.0）	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.8）
8		上小津田	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.08	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.9）	不検出（検出限界値:0.8）
9	中郷町	石岡	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.06	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:0.7）	不検出（検出限界値:0.9）
10		日棚	井戸水	掘り抜き	浅井戸	R8.2.13	0.08	不検出（検出限界値:0.9）	不検出（検出限界値:0.8）	不検出（検出限界値:1.0）

※井戸等脇の放射線量は、日立アロカメディカル製TCS-172Bを使用し、地上1mでの測定値を記載しています。

・食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準（飲料水）　（平成24年3月15日厚生労働省告示第130号）
　放射性セシウム（Cs-134、Cs-137合計）　：　10 Bq/kg
・水道水中の放射性物質に係る目標値（水道施設の管理目標値）　（平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知）
　放射性セシウム（Cs-134、Cs-137合計）　：　10 Bq/kg