# 2026年度　華川浄水場系末端水（関本町関本上・向陽台団地ポンプ場）

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 水質基準（目標値） | 4月21日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | （/ml） | 100　以下 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されない | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | （mg/L） | 0.0003　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | （mg/L） | 0.00005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | （mg/L） | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | （mg/L） | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | （mg/L） | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | （mg/L） | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | （mg/L） | 0.004　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | （mg/L） | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | （mg/L） | 10　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | （mg/L） | 0.8　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | （mg/L） | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | （mg/L） | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | （mg/L） | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | （mg/L） | 0.04　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | （mg/L） | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | （mg/L） | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | （mg/L） | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | （mg/L） | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | （mg/L） | 0.6　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | （mg/L） | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | （mg/L） | 0.06　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | （mg/L） | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | （mg/L） | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | （mg/L） | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | （mg/L） | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | （mg/L） | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | （mg/L） | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | （mg/L） | 0.09　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | （mg/L） | 0.08　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | （mg/L） | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | （mg/L） | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | （mg/L） | 0.3　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | （mg/L） | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | （mg/L） | 200　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | （mg/L） | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | （mg/L） | 200　以下 | 6.7 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | （mg/L） | 300　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | （mg/L） | 500　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | （mg/L） | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | （mg/L） | 0.00001　以下 | 0.000001 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | （mg/L） | 0.00001　以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | （mg/L） | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | （mg/L） | 0.005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | （mg/L） | 3　以下 | 0.5 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | － | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | （度） | 5　以下 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | （度） | 2　以下 | 0.1 未満 | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | （mg/L） | | 0.26 | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | （mg/L） | （目標値）<br>0.00005　（暫定）以下 | | | | | | | | | | | | |

# 2026年度　中郷浄水場系末端水(中郷町日棚・大沢公園)

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 水質基準<br>(目標値) | 4月21日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | (/ml) | 100　以下 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されない | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.004　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | (mg/L) | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | (mg/L) | 0.6　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | (mg/L) | 0.06　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | (mg/L) | 0.09　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | (mg/L) | 200　以下 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | (mg/L) | 500　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001　以下 | 0.000001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001　以下 | 0.000001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | (mg/L) | 0.005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3　以下 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | － | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | (度) | 5　以下 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | (度) | 2　以下 | 0.1 未満 | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | (mg/L) | | 0.31 | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | (mg/L) | (目標値)<br>0.00005　(暫定)以下 | | | | | | | | | | | | |

# 2026年度　富士ケ丘浄水場系末端水(関本町関本上・関本多目的集会所)

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 水質基準<br>(目標値) | 4月21日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | (/ml) | 100　以下 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されない | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.004　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | (mg/L) | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | (mg/L) | 0.6　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | (mg/L) | 0.06　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | (mg/L) | 0.09　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | (mg/L) | 200　以下 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | (mg/L) | 500　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | (mg/L) | 0.005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3　以下 | 0.3 未満 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | － | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | (度) | 5　以下 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | (度) | 2　以下 | 0.1 未満 | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | (mg/L) | | 0.36 | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | (mg/L) | (目標値)<br>0.00005　(暫定)以下 | | | | | | | | | | | | |

# 2026年度　石岡浄水場系末端水(中郷町日棚・上田公園ポンプ場)

| 番号 | 検査項目 | 単位 | 水質基準<br>(目標値) | 4月21日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | (/ml) | 100　以下 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されない | 陰性 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.004　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | (mg/L) | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | (mg/L) | 0.6　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | (mg/L) | 0.06　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | (mg/L) | 0.01　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | (mg/L) | 0.09　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | (mg/L) | 200　以下 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | (mg/L) | 500　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001　以下 | 0.000001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001　以下 | 0.000001 未満 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | (mg/L) | 0.005　以下 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3　以下 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | － | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | (度) | 5　以下 | 0.5 未満 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | (度) | 2　以下 | 0.1 未満 | | | | | | | | | | | |
| | 残留塩素 | (mg/L) | | 0.31 | | | | | | | | | | | |
| | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | (mg/L) | (目標値)<br>0.00005　(暫定)以下 | | | | | | | | | | | | |