

2026年度 華川浄水場系末端水(関本町関本上・向陽台団地ポンプ場)

番号	検査項目	単位	水質基準 (目標値)	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日						
1	一般細菌	(/ml)	100 以下	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 以下					0.0003 未満						
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 以下					0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 以下					0.002 未満						
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 以下					0.004 未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 以下		0.001 未満			0.001 未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下					0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下					0.05 未満						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.02 未満						
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下					0.0001 未満						
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下					0.005 未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下					0.0001 未満						
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下					0.0001 未満						
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.07			0.16						
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満						
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.0067			0.012						
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満						
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.0009			0.0013						
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満						
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.011			0.018						
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.006			0.009						
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.0031			0.0047						
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.0001 未満			0.0001 未満						
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満						
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.01 未満						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下					0.02						
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下					0.01 未満						
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.01 未満						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下					5.1						
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下					0.005 未満						
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	6.7	7.3	6.5	6.9	8.5						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下					22						
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下					59						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下					0.02 未満						
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下					0.005 未満						
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下					0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	(度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
51	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.26	0.29	0.32	0.17	0.22						
	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフル オロクタン酸(PFOA)	(mg/L)	(目標値) 0.00005 (暫定) 以下		0.000005 未満			0.000005 未満						

2026年度 中郷浄水場系末端水(中郷町日棚・大沢公園)

番号	検査項目	単位	水質基準 (目標値)	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日						
1	一般細菌	(/ml)	100 以下	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 以下					0.0003 未満						
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 以下					0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 以下					0.002 未満						
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 以下					0.004 未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 以下		0.001 未満			0.001 未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下					0.4						
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下					0.05 未満						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.02 未満						
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下					0.0001 未満						
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下					0.005 未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下					0.0001 未満						
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下					0.0001 未満						
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.05 未満			0.06						
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満						
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.0037			0.012						
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満						
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.0013			0.0013						
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満						
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.0079			0.018						
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003 未満			0.006						
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.0029			0.0045						
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.0001 未満			0.0001 未満						
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満						
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.01 未満						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下		0.03			0.04						
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下					0.01 未満						
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.01 未満						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下					7.6						
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下					0.005 未満						
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	7.0	6.9	6.7	7.3	9.1						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下					29						
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下					74						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下					0.02 未満						
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002						
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下		0.005 未満			0.005 未満						
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下					0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7						
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5						
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	(度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
51	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.31	0.29	0.34	0.16	0.27						
	ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフル オロオクタン 酸 (PFOA)	(mg/L)	(目標値) (暫定) 0.00005 以下		0.000005 未満									

2026年度 石岡浄水場系末端水(中郷町日棚・上田公園ポンプ場)

番号	検査項目	単位	水質基準 (目標値)	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日						
1	一般細菌	(/ml)	100 以下	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されない	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003 以下					0.0003 未満						
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005 以下					0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001 以下					0.001 未満						
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002 以下					0.002 未満						
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004 以下					0.004 未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001 以下		0.001 未満			0.001 未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下					0.4						
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下					0.05 未満						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.02 未満						
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下					0.0001 未満						
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下					0.005 未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下					0.0001 未満						
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下					0.0001 未満						
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下					0.0001 未満						
21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下		0.05 未満			0.07						
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満						
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下		0.003 0			0.0050						
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満						
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.0013			0.0016						
26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満						
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下		0.007 0			0.010						
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下		0.003 未満			0.003 未満						
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下		0.0027			0.0034						
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下		0.0001 未満			0.0001						
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満						
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.01 未満						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下					0.02						
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下					0.01 未満						
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下					0.01 未満						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下					5.9						
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下					0.005 未満						
38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	6.4	6.3	6.1	6.6	8.2						
39	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下					27						
40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下					66						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下					0.02 未満						
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下		0.005 未満			0.005 未満						
45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下					0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5						
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	(度)	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
51	濁度	(度)	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						
	残留塩素	(mg/L)		0.31	0.32	0.29	0.23	0.28						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オロオktan酸(PFOA)	(mg/L)	(目標値) 0.00005 (暫定) 以下		0.000005 未満									